



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «14» октября 2021 г.  
учётный № проверки 67210061000201052270



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Смоленской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска**  
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 7, каб. 301  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 122/3/31**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Румянцевой Анне Викторовне, и.о. директора МБОУ «Средняя школа  
№ 21 им. Н.И. Рыленкова» г. Смоленска**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленская области Рябченкова Александра Александровича № 122 от «27» сентября 2021 года в период с «08» октября 2021 г. по «14» октября 2021 г. старшим инспектором отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Шилкиной Татьяной Александровной**

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

**проведена плановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

**в ходе которого присутствовали: и.о. директора МБОУ «Средняя школа  
№ 21 им. Н.И. Рыленкова» г. Смоленска Румянцева Анна Викторовна**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Двери выполнены не в противопожарном исполнении с нормированным пределом огнестойкости (паспорта, сертификаты пожарной безопасности не представлены отсутствуют) (помещение электрощитовой)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88	01.07.2022	
2.	На двери помещения электрощитовой не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 12. Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2.	01.07.2022	
3.	Двери выполнены не в противопожарном исполнении с нормированным пределом огнестойкости (паспорта, сертификаты пожарной безопасности не представлены отсутствуют) (помещение пищеблока)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88	01.07.2022	
4.	На двери помещения пищеблока не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 12. Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение	01.07.2022	

	о требованиях пожарной безопасности»	распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2.		
--	--------------------------------------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора Румянцова Н.В.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Р.В.  
(подпись)

Старший инспектор отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Шилкина Т.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Шилкина Т.А.  
(подпись)